

المكتب الهندسي الإستشاري العالمي
Associated Consulting Engineers Int'l.



Ref: J2900/JY-2006/TBA-AQUA - 39
Date: July 23rd, 2007

السادة / شركة جبل طارق للمقاولات الإنشائية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع : مشروع محطة تنقية معالجة المياه العادمة - تالابى - العقبة
"اعتماد موالا ميكانيكية"

إشارة إلى كتابكم رقم (13 - TLBY) تاريخ ٢٠٠٧/٧/١٦ والمتضمن طلبكم اعتماد المواسير البلاستيكية (UPVC) صناعة شركة الأمل / مصر ومحابس من شركة (HIDROTEN) الإسبانية، فإتينا نعلمكم بموافقتنا على استخدامها بالمشروع، شريطة أن يتم استخدام المواسير وقطعها ذات الضغط ١٠ بار للشبكات ذات التدفق الإنسيابي فقط، أما الشبكات المضغوطة فيتم استخدام المواسير والقطع ذات الضغط ١٦ بار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

/المكتب الهندسي الإستشاري العالمي/

المهندس / أحمد زهران

AQUATREAT GCG Archive
Jordan - Amman
In - ward

Ref:

J2900/JY-2006/TBA-AQUA-39

Ref:

23/7/2007

By:

HEB

Date:

23/7/2007

By:

HEB